

全宗号	类别号	期限
91	A	永久
年度	机构	件号
2022		071

韶关市浚江区机关事务管理局

关于解决浚江区机关大院变压器至配电房 主电缆及电气设备安全隐患费用的请示

区政府：

由于区机关大院内办公楼用电负荷逐年增加，原有铜芯电缆为多年前旧电缆（规格为 4x180），已难以满足日常供电需要，且我局在安全隐患排查中发现其中一组电缆线有被烧黑痕迹。经市供电局技术人员现场检测，存在较大用电安全隐患，并出具了客户安全隐患整改通知书（详见附件 1）。针对市供电局提出急需整改的问题，我局已对 1 万伏高压线下树木进行修剪，并对配电房无关杂物进行清理，封堵孔洞，严防老鼠。对于电气设备存在的安全隐患，我局对照市供电局的整改清单咨询了有资质的电气设备公司，建议马上更换铜芯电缆（规格为 4x300）、增加双投开关并配置部分电气设备，总费用约 9.9 万元。

为确保机关大院用电安全，恳请区政府解决更换浚江区机关大院变压器至配电房主电缆及电气设备费用 9.9 万元。

妥否？请批示。

附件：

1. 客户安全隐患整改通知书
2. 烧黑电缆图片
3. 韶关市浈江区机关事务管理局（主电缆）材料报价清

单

韶关市浈江区机关事务管理局

2022年9月26日

韶关市浈江区财政局

《关于解决浈江区机关大院变压器至配电房主电缆及电气设备安全隐患费用的请示》答复意见

区政府：

转来区机关事务局《关于解决浈江区机关大院变压器至配电房主电缆及电气设备安全隐患费用的请示》已收悉，经研究，现将我局意见呈上：

为确保机关大院用电安全，所需更换主电气设备经费9.9万元在年底收回存量资金中统筹安排解决。

请向机关事务局

钟晓 罗晓文
2022.10.19



客户安全隐患整改通知书

供电单位：城区供电局

客户名称	韶关市浈江区人民政府办公室	客户编号	0302000016907519	
用电地址	广东省韶关市浈江区			
客户接此通知后，请在下达的整改期限内整改完毕，并请注意安全：				
序号	安全隐患	整改建议	整改截止日期	复查结果
1	低压柜为旧式开放配电柜，柜底没有封堵，B相坠相，导线超温变色，灭弧罩缺失；	封堵，整改	2022-09-30	
2	未配置具备高压作业资质电工；	配置	2022-09-30	
3	变压器低压接线端无装护套，无名称、警示牌，线行树木安全距离不足；	加护套，挂牌，清理树障	2022-09-30	
4	配电房堆放无关杂物，配电房进老鼠，电缆通道有老鼠尿；	清理，封堵	2022-09-30	
5	建议安装应急电源装置；	配置	2022-09-30	
6	低压柜前未划线，安健环不齐全。	配置	2022-09-30	
7	台架附杆拉线损坏			

- 1、客户在接到此通知书后，请立即开展安全隐患整改，并请注意安全。
- 2、整改完毕后，请及时将整改结果书面反馈给供电部门，以便进行复查。
- 3、由于客户安全问题引发的人身伤害、设备电气事故，责任由用电客户承担。
- 4、由于客户的责任造成供电企业对外停电的，根据《供电营业规则》第九十五条第“2”款之规定，由用电客户承担赔偿责任。

特此通知！

2022



用电检查员 签名	沈双平	检查日期	2022.9.13	供电方联系电话	30081227
客户代表签 名	王学华	通知书签 收日期		客户联系电话	
用电检查员 复查签名		复查日期		客户代表复查 结果确认签名	
备注					

注：此通知书一式三份，一份用电检查部门存档，一份客户留存，一份报送政府相关部门。

南方电网营销系统